

平成29年度 三瓶浄水場のカビ臭原因物質水質検査結果

※水道水質基準値（浄水の基準）：10ng/ℓ以下 単位：ng/ℓ (1ng(ナノグラム)=0.000001mg)

年月日	ジオスミン		2-メチルイソボルネオール (2-MIB)		備考
	原水	浄水	原水	浄水	
4月18日	1未満	3	1未満	3	
4月24日	2	1未満	7	1未満	
5月1日	1	1未満	3	1未満	
5月9日	1	1未満	1	1未満	
5月17日	1	1未満	1未満	1未満	
5月23日	1未満	1未満	1未満	1未満	
5月30日	1	1未満	1未満	1未満	
6月7日	2	1	1未満	1未満	
6月13日	18	2	1未満	1未満	
6月20日	5	1未満	1未満	1未満	
6月27日	6	1	1未満	1未満	
7月4日	2	1	1未満	1未満	
7月18日	2	1未満	1未満	1未満	
8月8日	1未満	2	1未満	1未満	
8月22日	1未満	2	19	10	
8月24日	1未満	1	38	3	
8月28日	1未満	1	93	3	
8月31日	※ 1未満	1未満	※ 83	2	
9月4日	※ 1未満	1未満	※ 40	1未満	
9月7日	※ 1未満	1未満	※ 40	2	
9月11日	※ 1未満	1未満	※ 24	1未満	
9月14日	※ 1未満	1未満	※ 24	1未満	
9月19日	1未満	1未満	27	1	
9月21日	※ 1未満	1未満	※ 56	1	
9月25日	※ 1未満	1未満	※ 86	2	
9月28日	※ 1未満	1未満	※ 250	6	
10月2日	※ 1未満	1未満	※ 472	8	
10月4日	※ 1未満	1未満	※ 391	9	
10月6日	※ 1未満	1未満	※ 412	6	
10月10日	※ 1未満	1未満	※ 34	1	
10月12日	※ 1未満	1未満	※ 13	1未満	
10月16日	※ 1未満	1未満	※ 11	1未満	
10月17日	1未満	1未満	9	1未満	
10月19日	※ 1未満	1未満	※ 17	1	
10月23日	※ 1未満	1未満	※ 19	1未満	
10月26日	※ 1未満	1未満	※ 14	1未満	
10月30日	※ 1未満	1未満	※ 13	1未満	
11月2日	※ 1未満	1未満	※ 13	1未満	
11月6日	※ 1未満	1未満	※ 8	1未満	
11月9日	※ 1未満	1未満	※ 9	1未満	
11月13日	※ 1未満	1未満	※ 9	1未満	
11月16日	※ 1未満	1未満	※ 12	1未満	
11月21日	※ 1	1未満	※ 13	1未満	
11月28日	※ 1未満	1未満	※ 17	1未満	
12月5日	※ 1	1未満	※ 22	1	
12月7日	※ 1	1未満	※ 22	1未満	
12月12日	※ 1未満	1未満	※ 20	1未満	
12月19日	※ 1未満	1未満	※ 17	1未満	
12月25日	※ 1未満	1未満	※ 17	1未満	
1月9日	※ 2	1未満	※ 13	1未満	
1月16日	※ 1	1未満	※ 10	1未満	
1月23日	※ 1	1未満	※ 10	2	
1月30日	※ 1	1未満	※ 8	1未満	
2月6日	※ 1	1未満	※ 9	2	
2月13日	1	1未満	9	2	
2月20日	1未満	1未満	8	1未満	
2月27日	1	1未満	12	1未満	
3月6日	1	1未満	16	1未満	
3月13日	1	1未満	18	1未満	

※の検査結果は、前塩素注入後で活性炭接触前の原水の水質検査結果