

平成30年5月分 浄水水質検査結果

| 項 目 | 基準値 | 三瓶浄水場系 | 鳴滝配水池系 | 鳥越配水池系 | 鳥井配水池系 | 五十猛配水池系 | 宮の奥配水地系 |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 三瓶浄水場 | 大森街並み交流センター | 朝山まちづくりセンター | 静間町新田地区 | 五十猛町地頭所地区 | 大森町願龍寺前 |
| 1 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 12.3 | 10.4 | 12.3 | 9.8 | 9.8 | 16.8 |
| 4 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 | - | - | - | - | - |
| 6 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.3 | 0.3未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 7 PH値 | 5.8~8.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
| 8 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 10 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.2 | 0.5未満 | 0.5 |
| 11 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 項 目 | 基準値 | 池田配水池系 | 志学上の町浄水場系 | 志学下の町浄水場系 | 伊勢階配水池系 | 矢滝浄水場系 | 飯谷浄水場系 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|----------|
| | | 池田まちづくりセンター | 三瓶町志学上の町地区 | 三瓶町志学下の町地区 | 水上町荻原公民館 | 祖式まちづくりセンター | 大代町飯谷集会所 |
| 1 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 8.9 | 114.5 | 16.1 | 9.8 | 9.8 | 8.6 |
| 4 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 6 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 7 PH値 | 5.8~8.6 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.9 |
| 8 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 10 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 11 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成30年5月分 浄水水質検査結果

| 項 目 | 基準値 | 大代配水池系 | 富山浄水場系 | 仙山配水池系 | 島津屋配水池系 | 仁万配水池系 | 矢迫配水池系 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-----------|-------------|
| | | 大代まちづくりセンター | 富山まちづくりセンター | 長畑自治会館 | 島津屋自治会館 | 大田市役所仁摩支所 | 宅野まちづくりセンター |
| 1 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 12.1 | 10.4 | 22.3 | 22.3 | 14.1 | 11.7 |
| 4 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 6 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.4 | 1.0 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.8 | 0.6 |
| 7 PH値 | 5.8~8.6 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.3 |
| 8 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 10 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.7 |
| 11 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 項 目 | 基準値 | 馬路配水池系 | 湯里配水池系 | 温泉津配水池系 | 波路浦配水池系 | 湊配水池系 | 井田浄水場系 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|-------------|
| | | 馬路まちづくりセンター | 温泉津町湯里消防倉庫 | 温泉津町市営みそのハイツ | 温泉津保育園 | 温泉津町上村加圧ポンプ場 | 温泉津町白谷圧力調整槽 |
| 1 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 11.4 | 17.4 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 9.3 |
| 4 ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - |
| 6 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3未満 |
| 7 PH値 | 5.8~8.6 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
| 8 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 10 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5未満 |
| 11 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

平成30年5月分 原水水質検査結果

| 項 目 | 三瓶ダム | 三瓶池田水源 | 志学下の町水源 | 祖式伊勢階水源 |
|-----------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 嫌気性芽胞菌 | - | 陰性 | - | 陰性 |
| 2 大腸菌 | - | 1未満 | - | 2 |
| 3 ジェオスミン | 0.000001 | - | - | - |
| 4 2-メチルイソボルネオール | 0.000031 | - | - | - |
| 5 クリプトスポリジウム | - | - | - | - |
| 6 ジアルジア | - | - | - | - |

| 項 目 | 大代八反田水源 | 大代湧水 | 温泉津湯里水源 |
|-----------------|---------|------|---------|
| 1 嫌気性芽胞菌 | - | 陰性 | 陰性 |
| 2 大腸菌 | - | 2 | 1未満 |
| 3 ジェオスミン | - | - | - |
| 4 2-メチルイソボルネオール | - | - | - |
| 5 クリプトスポリジウム | - | - | - |
| 6 ジアルジア | - | - | - |