

令和2年12月分 浄水水質検査結果

| 項 目             | 基準値           | 三瓶浄水場系     | 鳴滝配水池系      | 鳥越配水池系      | 鳥井配水池系  | 五十猛配水池系   | 宮の奥配水地系 |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                 |               | 三瓶浄水場      | 大森街並み交流センター | 朝山まちづくりセンター | 静間町新田地区 | 五十猛町地頭所地区 | 大森町願龍寺前 |
| 1 一般細菌          | 100 個/ml以下    | 0          | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       |
| 2 大腸菌           | 検出されないこと      | 陰性         | 陰性          | 陰性          | 陰性      | 陰性        | 陰性      |
| 3 塩化物イオン        | 200mg/l以下     | 44.4       | 33.8        | 4.6         | 19.4    | 18.6      | 17.5    |
| 4 ジェオスミン        | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | -           | -           | -       | -         | -       |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | -           | -           | -       | -         | -       |
| 6 有機物(TOC)      | 3mg/l以下       | 0.4        | 0.3         | 0.5         | 0.5     | 0.5       | 0.5     |
| 7 PH値           | 5.8~8.6       | 7.7        | 7.2         | 6.9         | 7.7     | 7.5       | 7.3     |
| 8 味             | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし    |
| 9 臭気            | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし    |
| 10 色度           | 5度以下          | 0.5未満      | 0.5未満       | 0.5         | 0.8     | 0.6       | 0.6     |
| 11 濁度           | 2度以下          | 0.1未満      | 0.1未満       | 0.1未満       | 0.1未満   | 0.1未満     | 0.1未満   |

| 項 目             | 基準値           | 池田配水池系      | 志学上の町浄水場系  | 志学下の町浄水場系  | 伊勢階配水池系  | 矢滝浄水場系      | 飯谷浄水場系   |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|----------|
|                 |               | 池田まちづくりセンター | 三瓶町志学上の町地区 | 三瓶町志学下の町地区 | 水上町荻原公民館 | 祖式まちづくりセンター | 大代町飯谷集会所 |
| 1 一般細菌          | 100 個/ml以下    | 0           | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        |
| 2 大腸菌           | 検出されないこと      | 陰性          | 陰性         | 陰性         | 陰性       | 陰性          | 陰性       |
| 3 塩化物イオン        | 200mg/l以下     | 9.8         | 94.4       | 18.3       | 7.3      | 6.6         | 10.6     |
| 4 ジェオスミン        | 0.00001mg/l以下 | -           | -          | -          | -        | -           | -        |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -           | -          | -          | -        | -           | -        |
| 6 有機物(TOC)      | 3mg/l以下       | 0.3未満       | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満    | 0.3未満       | 0.3未満    |
| 7 PH値           | 5.8~8.6       | 6.8         | 6.8        | 6.9        | 3.4      | 6.9         | 7.4      |
| 8 味             | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     |
| 9 臭気            | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     |
| 10 色度           | 5度以下          | 0.5未満       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満    | 0.5未満       | 0.5未満    |
| 11 濁度           | 2度以下          | 0.1未満       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満    | 0.1未満       | 0.1未満    |

令和2年12月分 浄水水質検査結果

| 項 目             | 基準値           | 大代配水池系      | 富山浄水場系  | 仁万配水池系    | 矢迫配水池系      | 馬路配水池系      |
|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|
|                 |               | 大代まちづくりセンター | 富山町神原地区 | 大田市役所仁摩支所 | 宅野まちづくりセンター | 馬路まちづくりセンター |
| 1 一般細菌          | 100 個/ml以下    | 0           | 0       | 0.5       | 0           | 0           |
| 2 大腸菌           | 検出されないこと      | 陰性          | 陰性      | 陰性        | 陰性          | 陰性          |
| 3 塩化物イオン        | 200mg/l以下     | 7.8         | 6.8     | 6.8       | 6.7         | 7.0         |
| 4 ジェオスミン        | 0.00001mg/l以下 | -           | -       | -         | -           | -           |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -           | -       | -         | -           | -           |
| 6 有機物(TOC)      | 3mg/l以下       | 0.4         | 0.7     | 0.4       | 0.6         | 0.6         |
| 7 PH値           | 5.8~8.6       | 7.0         | 7.1     | 6.7       | 6.9         | 7.2         |
| 8 味             | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし        | 異常なし        |
| 9 臭気            | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし        | 異常なし        |
| 10 色度           | 5度以下          | 0.5未満       | 0.7     | 0.5未満     | 0.6         | 0.5未満       |
| 11 濁度           | 2度以下          | 0.1未満       | 0.1未満   | 0.1未満     | 0.1未満       | 0.1未満       |

| 項 目             | 基準値           | 湯里配水池系     | 温泉津配水池系      | 波路浦配水池系 | 湊配水池系        | 井田浄水場系      |
|-----------------|---------------|------------|--------------|---------|--------------|-------------|
|                 |               | 温泉津町湯里消防倉庫 | 温泉津町市営みそのハイツ | 温泉津保育園  | 温泉津町上村加圧ポンプ場 | 温泉津町白谷圧力調整槽 |
| 1 一般細菌          | 100 個/ml以下    | 0          | 0            | 0       | 0            | 0           |
| 2 大腸菌           | 検出されないこと      | 陰性         | 陰性           | 陰性      | 陰性           | 陰性          |
| 3 塩化物イオン        | 200mg/l以下     | 16.8       | 15.2         | 14.8    | 15.0         | 10.6        |
| 4 ジェオスミン        | 0.00001mg/l以下 | -          | -            | -       | -            | -           |
| 5 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -          | -            | -       | -            | -           |
| 6 有機物(TOC)      | 3mg/l以下       | 0.3        | 0.6          | 0.6     | 0.6          | 0.3未満       |
| 7 PH値           | 5.8~8.6       | 6.7        | 6.8          | 6.8     | 6.9          | 6.9         |
| 8 味             | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし         | 異常なし    | 異常なし         | 異常なし        |
| 9 臭気            | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし         | 異常なし    | 異常なし         | 異常なし        |
| 10 色度           | 5度以下          | 0.5未満      | 0.7          | 0.6     | 0.5未満        | 0.5未満       |
| 11 濁度           | 2度以下          | 0.1未満      | 0.1未満        | 0.1未満   | 0.1未満        | 0.1未満       |

## 令和2年12月分 浄水水質検査結果

| 項  | 目                 | 基準値        | 多岐水系仙山・島津屋配水池 |
|----|-------------------|------------|---------------|
|    |                   |            | 多伎町地内         |
| 1  | 一般細菌              | 100 個/ml以下 | 0             |
| 2  | 大腸菌               | 検出されないこと   | 陰性            |
| 3  | 六価クロム化合物          | 0.02mg/l以下 | 0.001未満       |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下 | 0.001未満       |
| 5  | 塩素酸               | 0.6mg/l以下  | 0.06未満        |
| 6  | クロロ酢酸             | 0.02mg/l以下 | 0.002未満       |
| 7  | クロロホルム            | 0.06mg/l以下 | 0.001未満       |
| 8  | ジクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下 | 0.002未満       |
| 9  | ジブロモクロロメタン        | 0.1mg/l以下  | 0.002         |
| 10 | 臭素酸               | 0.01mg/l以下 | 0.001未満       |
| 11 | 総トリハロメタン          | 0.1mg/l以下  | 0.003         |
| 12 | トリクロロ酢酸           | 0.03mg/l以下 | 0.002未満       |
| 13 | ブロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下 | 0.001未満       |
| 14 | ブロモホルム            | 0.09mg/l以下 | 0.001         |
| 15 | ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下 | 0.008未満       |
| 16 | 塩化物イオン            | 200mg/l以下  | 18.9          |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下  | 41.2          |
| 18 | 蒸発残留物             | 500mg/l以下  | 108           |
| 19 | 有機物(TOC)          | 3mg/l以下    | 0.3未満         |
| 20 | PH値               | 5.8～8.6    | 6.9           |
| 21 | 味                 | 異常でないこと    | 異常なし          |
| 22 | 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし          |
| 23 | 色度                | 5度以下       | 0.5未満         |
| 24 | 濁度                | 2度以下       | 0.1未満         |

## 令和2年12月分 原水水質検査結果

| 項 目             | 三瓶ダム     | 三瓶池田水源 | 志学下の町水源 | 祖式伊勢階水源 |
|-----------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 嫌気性芽胞菌        | -        | 陰性     | -       | 陰性      |
| 2 大腸菌           | -        | 1未満    | -       | 5       |
| 3 ジェオスミン        | 0.000003 | -      | -       | -       |
| 4 2-メチルイソボルネオール | 0.000003 | -      | -       | -       |
| 5 クリプトスポリジウム    | -        | 検出せず   | -       | 検出せず    |
| 6 ジアルジア         | -        | 検出せず   | -       | 検出せず    |

| 項 目             | 大代八反田水源 | 大代湧水 | 温泉津湯里水源 |
|-----------------|---------|------|---------|
| 1 嫌気性芽胞菌        | -       | 陰性   | 陰性      |
| 2 大腸菌           | -       | 1    | 1未満     |
| 3 ジェオスミン        | -       | -    | -       |
| 4 2-メチルイソボルネオール | -       | -    | -       |
| 5 クリプトスポリジウム    | -       | 検出せず | 検出せず    |
| 6 ジアルジア         | -       | 検出せず | 検出せず    |