

令和5年9月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	三瓶浄水場系 三瓶浄水場	鳴滝配水池系 大森町並み交流センター	鳥越配水池系 朝山まちづくりセンター	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	27.1	28.2	11.5	12.1	12.0	12.3
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
47	PH値	5.8~8.6	6.3	6.3	7.0	6.7	6.7	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	3.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基準値	池田配水池系 池田まちづくりセンター	志学上の町浄水場系 大田消防署三瓶出張所	志学下の町配水池系 下の町地区	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.9	105.5	14.0	8.8	8.7	8.5
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	6.9	6.6	6.4	7.1	7.2	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年9月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系	富山浄水場系	仁万配水池系	矢迫配水池系	馬路配水池系	湯里配水池系
			大代まちづくりセンター	神原地区	大田市役所仁摩支所	宅野まちづくりセンター	馬路まちづくりセンター	湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.7	8.8	14.3	10.0	9.9	17.1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.4	1.3	0.4	0.8	0.7	0.6
47	PH値	5.8~8.6	7.4	7.1	7.5	7.7	7.6	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	0.6	0.9
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.3	0.1未満	0.1未満

項	目	基準値	温泉津配水池系	波路浦配水池系	湊配水池系	井田浄水場系	仙山・島津屋配水池系
			市営みそのハイツ	温泉津保育園	上村加圧ポンプ場	白谷圧力調整槽	多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	1	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.8	10.8	10.6	10.1	16.7
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.9	1.0	0.9	0.3未満	0.3
47	PH値	5.8~8.6	7.0	7.3	7.2	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1.4	1.4	1.1	1.1	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和5年9月分 原水水質検査結果

項 目	三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1 嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性
2 大腸菌	-	1未満	1未満	1
3 ジェオスミン	0.000001未満	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	検出せず	-	検出せず
6 ジアルジア	-	検出せず	-	検出せず

項 目	大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1 嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性
2 大腸菌	1未満	2.0	1未満
3 ジェオスミン	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	検出せず	検出せず
6 ジアルジア	-	検出せず	検出せず