

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	三瓶浄水場系	鳴滝配水池系	鳥越配水池系
			三瓶浄水場	大森町並み交流センター	朝山まちづくりセンター
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.16	0.31	0.13
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001	0.005	0.012
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.019	0.012
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017	0.042	0.040
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.011	0.014
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.007	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	33.6	32.1	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	116	114	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.6	0.6	0.8
47	PH値	5.8~8.6	7.0	7.0	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.7
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.13	0.12	0.22
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.012	0.012	0.012
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.012	0.012	0.011
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.040	0.040	0.039
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.005	0.005	0.006
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.014	0.014	0.014
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.4	15.3	15.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7	0.8	0.7
47	PH値	5.8~8.6	7.1	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	池田配水池系	志学上の町浄水場系	志学下の町配水池系
			池田まちづくりセンター	大田消防署三瓶出張所	下の町地区
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.004	0.002
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	2.21
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.55	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.47	0.10
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.013	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.013	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	56.1	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.8	124.5	16.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	85.1	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	102	340	137
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	6.5	6.9	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.17	0.13	0.29
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.002	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.005	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.026	0.012	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.009	0.004	0.001
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002	0.001	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.0	10.8	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.4	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	6.7	6.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.6	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.2	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系	富山浄水場系	仁万配水池系
			大代まちづくりセンター	神原地区	大田市役所仁摩支所
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.56	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.21	0.36	0.15
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.042	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.006	0.002	0.007
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017	0.058	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.026	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.005	0.014	0.003
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.001未満	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.1	12.8	13.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	107.0	-	106.0
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	223	-	188
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.5	1.8	0.4
47	PH値	5.8~8.6	7.4	6.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	2.6	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	矢迫配水池系	馬路配水池系	湯里配水池系
			宅野まちづくりセンター	馬路まちづくりセンター	湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11	0.11	0.17
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.013	0.012	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.010	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.038	0.036	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.005	0.005	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.014	0.013	0.001
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.7	11.3	15.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	118
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7	0.8	0.4
47	PH値	5.8~8.6	7.6	7.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.7	0.7	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.10	0.10	0.12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.011	0.011	0.014
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.003	0.002未満
25	ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.009	0.008
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.033	0.033	0.035
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.005	0.005	0.008
29	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.012	0.012	0.012
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.9	11.8	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8
47	PH値	5.8~8.6	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	井田浄水場系 白谷圧力調整槽	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	-
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.3	17.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	7.0	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満

# 令和6年10月分 原水水質検査結果

項 目	三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1 嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性
2 大腸菌	-	1未満	1未満	20
3 ジェオスミン	0.000001未満	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	0.000003	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	-	-	-
6 ジアルジア	-	-	-	-

項 目	大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1 嫌気性芽胞菌	-	-	陰性
2 大腸菌	-	-	1未満
3 ジェオスミン	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	-	-
6 ジアルジア	-	-	-