

令和6年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年5月9日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	4月分 累計 69.740 (69.740) (69.740 /月)
粗大ごみ	(/月)
汚泥	(/月)
その他(海岸ごみ)	4月分 累計 3.200 (3.200) (3.200 /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年4月15日	令和6年4月15日	令和6年4月15日
検査結果が得られた日	令和6年4月26日	令和6年4月26日	令和6年4月26日
電気伝導率		33 mS/m	88 mS/m
塩化物イオン濃度		48 mg/l	50 mg/l
水素イオン濃度	7.0 (pH) 20℃		
生物化学的酸素要求量	1.0 mg/l		
化学的酸素要求量	21 mg/l		
浮遊物質質量	1 mg/l未満		
窒素含有量	82 mg/l		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年4月	令和6年4月	令和6年4月	令和6年4月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年6月7日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)	
可燃ごみ	(/月)	
不燃ごみ	5月分	累計
	43.910 (113.650)	(56.825 /月)
粗大ごみ	(/月)	
汚泥	(/月)	
その他(海岸ごみ)	5月分	累計
	1.450 (4.650)	(2.325 /月)
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年5月20日	令和6年5月20日	令和6年5月20日
検査結果が得られた日	令和6年5月31日	令和6年5月31日	令和6年5月31日
電気伝導率		38 mS/m	87 mS/m
塩化物イオン濃度		61 mg/ℓ	44 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5 (pH)22℃		
生物化学的酸素要求量	0.9 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	19 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	65 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年5月	令和6年5月	令和6年5月	令和6年5月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年7月4日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)		
可燃ごみ	(/月)		
不燃ごみ	6月分	累計	
	114.290 (227.940)	(75.980 /月)	
粗大ごみ	(/月)		
汚泥	(/月)		
その他(海岸ごみ)	6月分	累計	
	1.380 (6.030)	(2.010 /月)	
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年6月10日	令和6年6月10日	令和6年6月10日
検査結果が得られた日	令和6年6月21日	令和6年6月21日	令和6年6月21日
電気伝導率		37 mS/m	85 mS/m
塩化物イオン濃度		61 mg/ℓ	39 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1 (pH) 23℃		
生物化学的酸素要求量	2.0 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	24 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	75 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年6月	令和6年6月	令和6年6月	令和6年6月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年8月5日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)	
可燃ごみ	(/月)	
不燃ごみ	7月分 累計 38.650 (266.590)	(66.648 /月)
粗大ごみ	(/月)	
汚泥	(/月)	
その他(海岸ごみ)	7月分 累計 1.550 (7.580)	(1.895 /月)
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取年月日	令和6年7月8日	令和6年7月8日	令和6年7月8日
検査結果が得られた日	令和6年7月23日	令和6年7月23日	令和6年7月23日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年7月8日	令和6年7月8日	令和6年7月8日
検査結果が得られた日	令和6年7月23日	令和6年7月23日	令和6年7月23日
電気伝導率		35 mS/m	93 mS/m
塩化物イオン濃度		53 mg/ℓ	44 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1 (pH) 25℃		
生物化学的酸素要求量	2.9 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	18 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	65 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年7月	令和6年7月	令和6年7月	令和6年7月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年9月3日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)	
可燃ごみ	(/月)	
不燃ごみ	8月分	累計
	38.050 (304.640)	(60.928 /月)
粗大ごみ	(/月)	
汚泥	(/月)	
その他(海岸ごみ)	8月分	累計
	0.920 (8.500)	(1.700 /月)
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年8月5日
検査結果が得られた日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日
電気伝導率		37 mS/m	81 mS/m
塩化物イオン濃度		60 mg/ℓ	49 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.3 (pH) 27℃		
生物化学的酸素要求量	2.2 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	18 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	59 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年8月	令和6年8月	令和6年8月	令和6年8月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年10月4日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)	
可燃ごみ	(/月)	
不燃ごみ	9月分	累計
	34.360 (339.000)	(56.500 /月)
粗大ごみ	(/月)	
汚泥	(/月)	
その他(海岸ごみ)	9月分	累計
	0.520 (9.020)	(1.503 /月)
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年9月9日	令和6年9月9日	令和6年9月9日
検査結果が得られた日	令和6年9月20日	令和6年9月20日	令和6年9月20日
電気伝導率		36 mS/m	84 mS/m
塩化物イオン濃度		64 mg/ℓ	46 mg/ℓ
水素イオン濃度	6.8 (pH) 26℃		
生物化学的酸素要求量	3.6 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	23 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	66 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年9月	令和6年9月	令和6年9月	令和6年9月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和6年9月25日
						測定結果 40,250m³

令和6年10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年11月5日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	10月分 累計 36.230 (375.230) (53.604 /月)
粗大ごみ	(/月)
汚泥	(/月)
その他(海岸ごみ)	10月分 累計 0.660 (9.680) (1.383 /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年10月7日	令和6年10月7日	令和6年10月7日
検査結果が得られた日	令和6年10月22日	令和6年10月22日	令和6年10月22日
電気伝導率		36 mS/m	85 mS/m
塩化物イオン濃度		68 mg/ℓ	27 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1 (pH) 23℃		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	18 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	78 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年10月	令和6年10月	令和6年10月	令和6年10月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和6年12月5日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	11月分 累計 37.480 (412.710) (51.589 /月)
粗大ごみ	(/月)
汚泥	(/月)
その他(海岸ごみ)	11月分 累計 1.300 (10.980) (1.373 /月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月11日
検査結果が得られた日	令和6年11月22日	令和6年11月22日	令和6年11月22日
電気伝導率		32 mS/m	94 mS/m
塩化物イオン濃度		41 mg/ℓ	46 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1 (pH)21℃		
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	19 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	78 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年11月	令和6年11月	令和6年11月	令和6年11月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和6年12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年1月7日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)	
可燃ごみ	(/月)	
不燃ごみ	12月分	累計
	46.930 (459.640)	(51.071 /月)
粗大ごみ	(/月)	
汚泥	(/月)	
その他(海岸ごみ)	12月分	累計
	1.230 (12.210)	(1.357 /月)
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	
その他()	(/月)	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	令和6年12月9日
検査結果が得られた日	令和6年12月18日	令和6年12月18日	令和6年12月18日
電気伝導率		35 mS/m	83 mS/m
塩化物イオン濃度		64 mg/ℓ	44 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1 (pH)16℃		
生物化学的酸素要求量	2.3 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	18 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	75 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和6年12月	令和6年12月	令和6年12月	令和6年12月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和7年1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年2月13日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)		
可燃ごみ	(/月)		
不燃ごみ	1月分	累計	
	31.060 (490.700)	(49.070 /月)	
粗大ごみ	(/月)		
汚泥	(/月)		
その他(海岸ごみ)	1月分	累計	
	1.730 (13.940)	(1.394 /月)	
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和7年1月22日	令和7年1月22日	令和7年1月22日
検査結果が得られた日	令和7年2月6日	令和7年2月6日	令和7年2月6日
電気伝導率		36 mS/m	80 mS/m
塩化物イオン濃度		66 mg/ℓ	47 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.0 (pH)18℃		
生物化学的酸素要求量	0.7 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	22 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	73 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和7年1月	令和7年1月	令和7年1月	令和7年1月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和7年2月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年3月6日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)		
可燃ごみ	(/月)		
不燃ごみ	2月分	累計	
	23.570 (514.270)	(46.752 /月)	
粗大ごみ	(/月)		
汚泥	(/月)		
その他(海岸ごみ)	2月分	累計	
	1.700 (15.640)	(1.422 /月)	
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和7年2月10日	令和7年2月10日	令和7年2月10日
検査結果が得られた日	令和7年2月27日	令和7年2月27日	令和7年2月27日
電気伝導率		35 mS/m	84 mS/m
塩化物イオン濃度		60 mg/ℓ	45 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.2 (pH) 15℃		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	18 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	91 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和7年2月	令和7年2月	令和7年2月	令和7年2月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果

令和7年3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年4月7日
施設名：大田市不燃物処分場

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量(t)		
可燃ごみ	(/月)		
不燃ごみ	3月分	累計	
	95.520 (609.790)	(50.816 /月)	
粗大ごみ	(/月)		
汚泥	(/月)		
その他(海岸ごみ)	3月分	累計	
	0.820 (16.460)	(1.372 /月)	
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		
その他()	(/月)		

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 (上流)	地 下 水 (下流)
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採 取 日	令和7年3月10日	令和7年3月10日	令和7年3月10日
検査結果が得られた日	令和7年3月24日	令和7年3月24日	令和7年3月24日
電気伝導率		32 mS/m	98 mS/m
塩化物イオン濃度		42 mg/ℓ	43 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.0 (pH)18℃		
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21 mg/ℓ		
浮遊物質質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	120 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点 検 日	令和7年3月	令和7年3月	令和7年3月	令和7年3月	年 月 日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	年 月 日	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和7年3月26日
						測定結果
						39,762m³