

報道各社 御中

報道発表資料
令和8年1月19日
産業振興部観光振興課

国民宿舎さんべ荘一部浴場の再開について

令和7年12月25日「国民宿舎さんべ荘」の一部浴場において、レジオネラ属菌が検出され、一部浴場について使用停止としておりましたが、水質検査の結果、異常がありませんでしたので、令和8年1月19日より再開することをお知らせします。

なお、現時点での健康被害の報告はありません。

記

1. 経緯

国民宿舎さんべ荘にて定期的実施しているレジオネラ属菌の水質検査の結果が指定管理者である(株)さんべ開発公社へ報告された。検査の結果、3検体のうち1検体でレジオネラ属菌の検出（※基準値と同値）があり、検出された露天風呂（岩風呂）と検出された露天風呂と同系統であった別館客室の浴槽について使用停止としていた。

※基準値 10CFU/100ml 未満

2. 対応

使用再開に向けて県央保健所の指導のもと、露天風呂（岩風呂）と別館客室の浴槽、及び貯湯槽の清掃、消毒を実施した後に露天風呂（岩風呂）と別館客室の浴槽について、再度、水質検査を実施。検査の結果、レジオネラ属菌が検出されなかった。その後、県央保健所の立入検査において改善状況が確認できた。以上のことから令和8年1月19日より使用再開とする。

以上

※内容につきましては、下記担当までお問い合わせください。

本日19時まで待機しております。

<問い合わせ先>
大田市役所観光振興課
担当：梶野 実
電話 0854-83-8192（直通）