

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	三瓶浄水場系	鳴滝配水池系	鳥越配水池系
			三瓶浄水場	大森町並み交流センター	朝山まちづくりセンター
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	0.23	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	0.08未満	0.08未満
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.10未満	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.09	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.002	0.017
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.009	0.003
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006	0.019	0.030
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.014
30	ブromozジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001	0.004	0.010
31	ブromohホルム	0.09 mg/l以下	0.002	0.004	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.005未満	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.008	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	18.0	9.3
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	30.7	28.1	10.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32.8	32.0	21.4
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	113	111	64
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000010	0.000005	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3	0.4	0.8
48	PH値	5.8~8.6	6.8	7.0	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	微カビ臭	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.7
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	-	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.52	-	0.51
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08	-	0.09
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	-	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.014	0.013	0.018
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.004	0.003
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.027	0.026	0.031
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.011	0.013	0.016
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.009	0.009	0.010
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	0.03未満
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.7	-	8.7
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.2	13.6	10.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	22.7	-	22.4
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	72	74	69
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.7
48	PH値	5.8~8.6	7.3	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.7	0.9	0.9
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	池田配水池系	志学上の町浄水場系	志学下の町配水池系
			池田まちづくりセンター	大田消防署三瓶出張所	下の町地区
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.005	0.002
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.79	-	2.35
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	-	0.09
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.85	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.20	0.13
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.012	0.001未満
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.012	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	79.8	-
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.3	133.5	18.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	109.0	54.9
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	109	448	178
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	PH値	5.8~8.6	6.8	6.9	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.67	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.11	0.15
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005	0.003	0.003
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.005	0.006
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.002	0.003
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	-
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.6	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.5	14.0	13.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	26.4	-	-
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	76	79	85
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	-
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	PH値	5.8~8.6	7.5	7.6	8.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系	富山浄水場系	仁万配水池系
			大代まちづくりセンター	神原地区	大田市役所仁摩支所
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.56	-	0.43
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	0.08未満
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.11	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.019	0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.005	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.007	0.002	0.007
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.020	0.029	0.015
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.016	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007	0.008	0.004
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.001未満	0.003
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	0.056
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	0.03未満
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	35.8	-	18.1
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.9	14.3	18.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	114.0	-	88.7
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	236	54	162
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	0.002未満
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.4	0.9	0.5
48	PH値	5.8~8.6	7.7	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	1.5	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	矢迫配水池系	馬路配水池系	湯里配水池系
			宅野まちづくりセンター	馬路まちづくりセンター	湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	-	-	0.00005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.012	0.013	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.004	0.001
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.025	0.025	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.013	0.013	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.009	0.008	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.1	14.7	24.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	47.9
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	70	67	121
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.3
48	PH値	5.8~8.6	7.8	7.5	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.7	0.8	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	-	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.50	-	0.46
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	-	0.08未満
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	-	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.014	0.012	0.009
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.004	0.007	0.006
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.003	0.005
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.025	0.023	0.022
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.011	0.011	0.008
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.008	0.008	0.007
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	0.03未満
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005	-	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.7	-	10.1
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.2	13.3	13.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	22.5	-	21.2
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	71	71	70
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.7
48	PH値	5.8~8.6	7.3	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.8	1.0	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	井田浄水場系 白谷圧力調整槽	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005未満	-
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.12	-
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	-
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	-
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	-
31	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	-
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	-
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.8	17.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	84	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-
47	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満
48	PH値	5.8~8.6	6.9	7.2
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満

令和8年4月分 原水水質検査結果

項 目	三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1 嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性
2 大腸菌	-	1未満	1未満	2
3 ジェオスミン	0.000001	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	0.000075	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	-	-	-
6 ジアルジア	-	-	-	-

項 目	大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1 嫌気性芽胞菌	陰性	-	陰性
2 大腸菌	1未満	-	1未満
3 ジェオスミン	-	-	-
4 2-メチルイソボルネオール	-	-	-
5 クリプトスポリジウム	-	-	-
6 ジアルジア	-	-	-