[法第8条の3第2項]

令和8年4月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年5月8日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)		
可燃ごみ			(　　/月)
不燃ごみ	4月分 57.540	累計 (57.540)	(57.540 /月)
粗大ごみ			(　　/月)
汚泥			(　　/月)
その他(海岸ごみ)	4月分 2.320	累計 (2.320)	(2.320 /月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年4月6日	令和8年4月6日	令和8年4月6日
検査結果が得られた日	令和8年4月22日	令和8年4月22日	令和8年4月22日
電気伝導率		35　mS/m	83　mS/m
塩化物イオン濃度		63 mg/ℓ	47 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1　(pH)18℃		
生物化学的酸素要求量	2.3　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	30　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	190　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年4月	令和8年4月	令和8年4月	令和8年4月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年5月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年6月1日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)
可燃ごみ	（　/月）
不燃ごみ	5月分　累計 36.770（94.310）（47.155　/月）
粗大ごみ	（　/月）
汚泥	（　/月）
その他(海岸ごみ)	5月分　累計 2.260（4.580）（2.290　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び木]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和7年5月18日	令和7年5月18日	令和7年5月18日
検査結果が得られた日	令和7年5月28日	令和7年5月28日	令和7年5月28日
電気伝導率		36　mS/m	80　mS/m
塩化物イオン濃度		59 mg/ℓ	49 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.2（pH）24℃		
生物化学的酸素要求量	2.8　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	160　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び木]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和7年5月	令和7年5月	令和7年5月	令和7年5月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果