

令和8年6月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	三瓶浄水場系 三瓶浄水場	鳴滝配水池系 大森町並み交流センター	鳥越配水池系 朝山まちづくりセンター	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/l以下	32.4	32.1	16.4	14.9	14.8	15.8
4	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000009	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000002	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6
7	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.9	7.1	7.3
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.8	0.7
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基準値	池田配水池系 池田まちづくりセンター	志学上の町浄水場系 大田消防署三瓶出張所	志学下の町浄水場系 下の町地区	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.8	137.0	18.0	12.6	11.8	11.9
4	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満
7	PH値	5.8～8.6	6.8	6.7	6.4	7.8	6.9	8.3
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年6月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系 大代まちづくりセンター	富山浄水場系 神原地区	仁万配水池系 大田市役所仁摩支所	矢迫配水池系 宅野まちづくりセンター	馬路配水池系 馬路まちづくりセンター	湯里配水池系 湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.4	13.8	19.1	14.9	15.0	23.3
4	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.4	1.3	0.4	0.7	0.7	0.4
7	PH値	5.8～8.6	7.7	6.8	7.8	7.6	7.5	6.6
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場	井田浄水場系 白谷圧力調整槽
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.6	15.2	15.1	13.5
4	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7	0.8	0.7	0.3未満
7	PH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	6.9
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.7	0.5	0.5未満
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年6月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	－
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満
5	PFOS及びPOFA	0.000005 mg/l以下	0.000005未満
6	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07
7	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満
8	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満
9	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満
10	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002
11	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満
12	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.004
13	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満
14	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001
15	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満
17	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.4
18	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	57.2
19	蒸発残留物	500 mg/l以下	132
20	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3
21	PH値	5.8～8.6	6.9
22	味	異常でないこと	異常なし
23	臭気	異常でないこと	異常なし
24	色度	5 度以下	0.5未満
25	濁度	2 度以下	0.1未満

令和8年6月分 原水水質検査結果

項 目		三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1	嫌気性芽胞菌	-	陰性	-	陰性
2	大腸菌	-	1	-	1
3	ジェオスミン	0.000087	-	-	-
4	2-メチルイソボルネオール	0.000007	-	-	-
5	クリプトスポリジウム	-	検出せず	-	検出せず
6	ジアルジア	-	検出せず	-	検出せず

項 目		大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1	嫌気性芽胞菌	-	-	陰性
2	大腸菌	-	-	1未満
3	ジェオスミン	-	-	-
4	2-メチルイソボルネオール	-	-	-
5	クリプトスポリジウム	-	-	検出せず
6	ジアルジア	-	-	検出せず