令和8年8月分　浄水水質検査結果

項目		基準値	三瓶浄水場系 三瓶浄水場	鳴滝配水池系 大森町並み交流センター	鳥越配水池系 朝山まちづくりセンター	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水地系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	1	1	0	2	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	35.3	35.1	15.6	15.3	15.8	15.7
4	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000002	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8
7	PH値	5.8～8.6	6.9	6.7	7.4	7.1	7.3	7.3
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	1.4	3.2	1.9	1.7
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1

項目		基準値	池田配水池系 池田まちづくりセンター	志学上の町浄水場系 大田消防署三瓶出張所	志学下の町浄水場系 下の町地区	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12.9	14.2	15.9	10.4	10.5	11.2
4	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
7	PH値	5.8～8.6	6.5	6.9	6.5	7.5	7.4	8.2
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年8月分　浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系 大代まちづくりセンター	富山浄水場系 神原地区	仁万配水池系 大田市役所仁摩支所	矢迫配水池系 宅野まちづくりセンター	馬路配水池系 馬路まちづくりセンター	湯里配水池系 湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	15.2	12.5	19.7	16.5	16.1	22.3
4	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.4	1.0	0.4	0.6	0.6	0.4
7	PH値	5.8～8.6	7.7	7.5	7.7	7.2	7.8	6.5
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	0.5未満	0.8	0.5未満	1.4	1.1	0.6
11	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場	井田浄水場系 白谷圧力調整槽	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	17.3	17.0	16.8	13.4	17.4
4	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
5	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－
6	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.7	0.7	0.7	0.3未満	0.3未満
7	PH値	5.8～8.6	7.2	7.0	7.2	6.8	7.1
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5 度以下	1.8	1.6	1.5	0.7	0.5未満
11	濁度	2 度以下	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年8月分　原水水質検査結果

項　　目		三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1	嫌気性芽胞菌	－	陰性	－	陰性
2	大腸菌	－	1未満	－	57
3	ジェオスミン	0.000002	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	0.000005	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	－	－	－
6	ジアルジア	－	－	－	－

項　　目		大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1	嫌気性芽胞菌	－	－	陰性
2	大腸菌	－	－	1未満
3	ジェオスミン	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	－	－
6	ジアルジア	－	－	－