令和8年9月分　浄水水質検査結果

項目		基準値	三瓶浄水場系 三瓶浄水場	鳴滝配水池系 大森町並み交流センター	鳥越配水池系 朝山まちづくりセンター	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	32.2	31.9	20.5	16.8	16.5	15.7
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000002	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001未満	－	－	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	7.0	7.0	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	1.0	0.7	0.7	0.9
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目		基準値	池田配水池系 池田まちづくりセンター	志学上の町浄水場系 大田消防署三瓶出張所	志学下の町配水池系 下の町地区	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	10.8	15.7	14.6	11.0	11.4	10.9
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	6.4	7.0	6.5	7.3	7.3	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	1.0	1.1	0.8
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年9月分　浄水水質検査結果

項目		基準値	大代配水池系 大代まちづくりセンター	富山浄水場系 神原地区	仁万配水池系 大田市役所仁摩支所	矢迫配水池系 宅野まちづくりセンター	馬路配水池系 馬路まちづくりセンター	湯里配水池系 湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	14.2	13.5	19.2	20.9	20.2	26.8
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.4	1.3	0.5	0.6	0.7	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	7.5	7.2	7.3	7.6	7.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.8	1.9	0.5未満	1.1	1.6	1.0
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満

項目		基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場	井田浄水場系 白谷圧力調整槽
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	27.5	24.4	23.5	10.3
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	－	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.5	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1.5	1.9	1.6	1.0
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年9月分　浄水水質検査結果

項　　目		基準値	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100　個/mℓ以下	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/ℓ以下	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/ℓ以下	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02　mg/ℓ以下	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/ℓ以下	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/ℓ以下	0.30
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/ℓ以下	0.08未満
13	ほう素及びその化合物	1　mg/ℓ以下	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002　mg/ℓ以下	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/ℓ以下	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/ℓ以下	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02　mg/ℓ以下	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005　mg/ℓ以下	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
22	塩素酸	0.6　mg/ℓ以下	0.13
23	クロロ酢酸	0.02　mg/ℓ以下	0.002未満
24	クロロホルム	0.06　mg/ℓ以下	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/ℓ以下	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/ℓ以下	0.002
27	臭素酸	0.01　mg/ℓ以下	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1　mg/ℓ以下	0.004
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/ℓ以下	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/ℓ以下	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09　mg/ℓ以下	0.002
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/ℓ以下	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1　mg/ℓ以下	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/ℓ以下	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/ℓ以下	0.03未満
36	銅及びその化合物	1　mg/ℓ以下	0.006
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/ℓ以下	15.8
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/ℓ以下	0.005未満
39	塩化物イオン	200　mg/ℓ以下	17.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/ℓ以下	53.7
41	蒸発残留物	500　mg/ℓ以下	122
42	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/ℓ以下	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001　mg/ℓ以下	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001　mg/ℓ以下	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02　mg/ℓ以下	0.002未満
46	フェノール類	0.005　mg/ℓ以下	0.0005未満
47	有機物(TOC)	3　mg/ℓ以下	0.3未満
48	PH値	5.8～8.6	6.8
49	味	異常でないこと	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし
51	色度	5　度以下	0.5未満
52	濁度	2　度以下	0.1未満

令和8年9月分　原水水質検査結果

項　　目		三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1	嫌気性芽胞菌	－	陰性	－	陰性
2	大腸菌	－	1未満	－	310
3	ジェオスミン	0.000001未満	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	0.000003	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	検出せず	－	検出せず
6	ジアルジア	－	検出せず	－	検出せず

項　　目		大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1	嫌気性芽胞菌	－	－	陰性
2	大腸菌	－	－	1未満
3	ジェオスミン	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	－	検出せず
6	ジアルジア	－	－	検出せず